



222412052040

报告编号(NO.): CTIC-BG202408-029 号

正本

检测报告



委托单位: 安顺绿色动力再生能源有限公司

项目名称: 安顺绿色动力再生能源有限公司 2024年 8 月 飞灰检测

报告日期: 2024 年 8 月 30 日

贵州楚天环境检测咨询有限公司



声 明

1.本检验检测报告未经本公司编制、审核、批准人签字、未盖检验检测专用章、骑缝章、CMA 章无效。不具有对社会证明作用。部分复印

2.未经授权，不得复制本检验检测报告，若完全复制本检验检测报告，需重新加盖公司的检验检测专用章、骑缝章、CMA 章；

3.本检验检测报告自行涂改、增减无效；

4.本检验检测机构对委托人送检的样品进行检验的，检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责；

6.样品的保存期限按国家标准规定时间保存；

7.未经授权，本检验检测报告不得作商业广告宣传使用，违者必究；

8.委托方如对本检验检测报告有异议，请于报告发出 15 日内向本检验检测机构提出，逾期不予受理；

9.本报告分为正本和副本，正本由送检单位（委托方）存留，副本由检验检测机构存留。

贵州楚天环境检测咨询有限公司

电话：（0851）84875799

传真：（0851）85500873

地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园创基街

500 号 9 号楼

一、任务来源

1.1 任务来源，见表 1-1

表 1-1 任务来源

委托单位	安顺绿色动力再生能源有限公司
项目名称	安顺绿色动力再生能源有限公司餐厨垃圾焚烧发电项目
采样地点	安顺县西秀区新宁山镇大进村
采样日期	2024年8月1日

二、检测方案

2.1 检测方案, 见表 2-1

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
定期检测	6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、24#、25#、26#、27#、28#、29#、30#、31#、32#、33#、34#、35#、36#、37#、38#、39#、40#、41#、42#、43#、44#、45#、46#、47#、48#、49#、50#、51#、52#、53#、54#、55#、56#、57#、58#、59#、60#、61#、62#、63#、64#、65#、66#、67#、68#、69#、70#、71#、72#、73#、74#、75#、76#、77#、78#、79#、80#、81#、82#、83#、84#、85#、86#、87#、88#、89#、90#、91#、92#、93#、94#、95#、96#、97#、98#、99#、100#	含水率、汞、铜、锌、铅、镉、钒、镍、砷、硒、铬、六价铬	1次/年

二、柱身属性

主 要 成 果 及 其 应 用 情 况

固体废物	含水率、汞、铜、锌、铅、镉、铍、钒、镍、砷、硒、铬、六价铬	10kg*1	聚乙烯袋装、包装完好
------	-------------------------------	--------	------------

四、质量特性及质量控制措施

的标准及方法，实施全过程的质量保证。

- 1.参加检测的技术人员，均持有上岗证书。
- 2.检测仪器设备经国家计量部门检定合格，并在有效期内使用。
- 3.现场检测及样品的采集、保存、运输、分析等过程均按国家规定的标准、技术规范进行。
- 4.检测仪器在使用前进行校准，校准结果符合要求。
- 5.样品检测采取平行样、重复平行样、主副平行样或取直有梯、留程平行样、质控样品测定等措施对检测全过程进行质量控制。
- 6.检测结果和检测报告实行二级审核。

五、采样方法及检测分析方法

5.1 采样方法，见表 5-1

表 5-1 采样方法

序号	类别	采样方法	仪器名称/型号
1	固体废物	工业固体废物采样制样技术规范 HJ/T 20-1998	/

5.2 检测分析方法，见表 5-2

表 5-2 检测分析方法

序号	检测项目	检测分析方法及来源	仪器名称/型号	方法检出限
		固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法		
2	汞	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解-冷原子荧光分光光度法	AFS-921	0.02 µg/L
3	铜			2.5 µg/L
4	锌			6.4 µg/L
5	铅			4.2 µg/L
6	镉			1.2 µg/L
7	铍	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	赛默飞 iCAP RQ	0.7 µg/L
8	钡		电感耦合等离子体质谱仪	1.8 µg/L
9	镍			3.8 µg/L
10	砷			1.0 µg/L
11	硒			1.3 µg/L
12	铬			2.0 µg/L
13	六价铬	固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.1-1995	TU-1810	0.004 mg/L

六、检测结果

6.1 固体废物检测结果，见表 6-1

表 6-1 固体废物检测结果

检测结果 采样日期	样品名称及编号		《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008) 表 1	达标情况
	2024.8.1			
	CT24082310801SW4-001			
检测项目	飞灰固化车间 SW4			
含水率 (%)	16.4		<30	达标
铍 (mg/L)	0.0012		0.02	达标
铬 (mg/L)	0.0062		4.5	达标
镍 (mg/L)	0.0038L		0.5	达标
铜 (mg/L)	0.0028		40	达标
锰 (mg/L)	0.0030		100	达标
砷 (mg/L)	0.0021		0.3	达标
硒 (mg/L)	0.0125		0.1	达标
镉 (mg/L)	0.0027		0.15	达标
钒 (mg/L)	0.0015		0.5	达标
铅 (mg/L)	0.0645		0.25	达标
汞 (mg/L)	0.00064		0.05	达标
六价铬 (mg/L)	0.004L		1.5	达标

日期: 2024 年 8 月 30 日

*****报告结束*****