




222412052040

报告编号 (NO.): CTJC-BG202410-621 号



检测报告



委托单位: 安顺绿色动力再生能源有限公司

项目名称: 安顺绿色动力再生能源有限公司 2024 年 10 月第四周炉渣检测

报告日期: 2024 年 11 月 4 日

贵州楚天环境检测咨询有限公司



声 明

- 1.本检验检测报告未经本委与检测单位签字盖章，不具法律效力，部分复印、部分提供本报告不具法律效力；
- 2.未经授权，不得复制本检验检测报告，若完全复制本检验检测报告，重新加盖本公司的检验检测专用章，不具法律效力；
- 3.本检验检测报告自行涂改、增减无效；
- 4.本检验检测机构对委托人送检的样品进行检验的，检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责；
- 5.检测结果小于检出限的不检出；
- 6.样品的保存期限按国家标准规定的时间保存；
- 7.未经授权，本检验检测报告不得作商业广告或宣传使用，违者必究；
- 8.本报告分为正本和副本，正本由送检单位（委托方）存留，副本由检验检测机构存留。

贵州楚天环境检测咨询有限公司

电话: (0851) 85500873

传真: (0851) 85500873

地址: 贵州省贵阳市贵安新区高新技术产业开发试验区沙文生态科技产业园创基街

500号9号楼

贵州林工环保科技有限公司

检测报告

委托单位	安顺绿色动力再生能源有限公司		
地址	贵州省安顺市西秀区轿子山镇大进村		
送样人	高伟	联系电话	
收样日期	2024年10月31日	检测日期	2024年10月31日
检测项目: ☐ 生活垃圾 ☐ 工业垃圾 ☒ 固废 ☐ 室内空气 ☐ 公共场所			

样品信息

样品编号	样品名称	样品重量	检测项目	检测结果
CT-SW-241030-002	10月28日 1#炉渣	0.29 kg*1	热灼减率	聚乙稀袋装, 包装完好
CT-SW-241030-003	10月28日 2#炉渣	0.32 kg*1	热灼减率	聚乙稀袋装, 包装完好
CT-SW-241030-004	10月28日 3#炉渣	0.22 kg*1	热灼减率	聚乙稀袋装, 包装完好

检测依据

序号	项目	检测方法	仪器设备名称及型号	方法检出限
1	热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重量法 HJ 1024-2019	TD20002A 电子天平	0.2 %

检测结果

检测项目	样品名称及编号			标准	达标
	CT-SW-241030-002 (10月28日 1#炉渣)	CT-SW-241030-003 (10月28日 2#炉渣)	CT-SW-241030-004 (10月28日 3#炉渣)	限值	情况
热灼减率 (%)	3.0	3.0	4.3	≤5	达标
执行标准	《生活垃圾焚烧厂焚烧残渣热灼减率测定方法》GB 18485-2014				

编制: 廖佳丽 审核: 李强

日期: 2024 年 11 月 4 日

*****报告结束*****